



**Anschrift**  
Hohenzollernstraße 104 - 106  
66117 Saarbrücken

**Kontakt**  
Telefon: +49 681 587-  
Telefax: +49 681 587-  
E-Mail:  
Unser Zeichen:  
Datum:

**Kunde**

24.01.2018  
400 66 727  
St. 31316, 920 m  
Rz 45

(L)

94150

**Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasinnenleitungen**

**Adresse des geprüften Anwesens:**

Name, Vorname: Kees Sarah Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Stadtteil/Straße: 66125 Sbr. Gegenortschaft 8

**Mitteilungen**

In Leitungsanlagen, die vorübergehend außer Betrieb genommen wurden, z.B. für die Instandhaltung oder Änderung der Gasanlage, ist die gesamte Innenleitung auf Dichtheit zu prüfen (nach DVGW - TRGI 2008, Abschnitt 5.6.4.3.1).

Die Hausinnenleitung des vorgenannten Anwesens wurde einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung unterzogen.

Dabei wurde folgendes festgestellt:

- dicht
- Undichte < 1 l/Std. = unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit
- Undichte 1-5 l/Std. = beschränkte Gebrauchsfähigkeit
- Undichte > 5 l/Std. = keine Gebrauchsfähigkeit

Zähler-Nr. <u>ZEL 2535 665541</u>	Verlust in l/Std. <u>0,015 l</u>
Zähler-Nr. <u>St. 0,125 m</u>	Verlust in l/Std. _____
Zähler-Nr. <u>Rz 94</u>	Verlust in l/Std. _____
Zähler-Nr. _____	Verlust in l/Std. _____
Verteilungsleitung _____	Verlust in l/Std. _____

**Gebrauchsfähigkeitsprüfung durchgeführt durch:**

1.) SWS-Mitarbeiter	2.) Dritter (z.B. Firma, VIU)
Datum: _____	Datum: <u>24.01.2018</u>
Name in Druckbuchstaben: _____	Name in Druckbuchstaben: _____
Unterschrift des Prüfers: _____	Unterschrift des Prüfers: <u>Grauer</u>
	Firma: _____

Bei einer beschränkt gebrauchsfähigen Innenleitung wurden Sie darauf hingewiesen, dass Sie innerhalb von 4 Wochen ab Feststellung des Mangels die Leitungsanlage wiederherstellen müssen. Liegt keine Gebrauchsfähigkeit vor, so sind die Leitungen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. (DVGW-TRGI 2008 Abschnitt 5.6.4.3.3)

Sonstige Vermerke: \_\_\_\_\_

Protokoll der Gebrauchsfähigkeit erhalten: 24.01.2018  
Datum, Unterschrift des Kunden/Hausbesitzers/Verwalters

**Protokoll der Abdichtung durch VIU zur Kenntnis genommen!**  abgedichtet durch Firma:

\_\_\_\_\_  
Datum Name in Buchstaben Unterschrift